कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
तृतीय तल, ब्लाक–बी–4 इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 136 /स्था.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2022 नवा रायपुर, दिनांक 19/10/2022

Amendment No. 08/2022-23

यू.एस.ओ.आर. समिति द्वारा की गई अनुशंसा एवं प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 102/दिनांक 01.07.2022 द्वारा Amendment No. 07/2022-23 जारी किया गया था, जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. Chapter No. IV – Ductile Iron Pressure Pipes with (Tyton Joints) Valves and Specials (Page no. 10) के सरल क्रमांक 4.21 में Item का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित है:–

   4.21 "Labour only for Laying including testing Ductile Iron Double Socket 11.25° bends conforming to IS:9523/2000 having dimension as per table 18 of IS:9523/2000 in the following nominal diameter /sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining."

2. उपरोक्त उल्लेखित विवरण को निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

   4.21 Providing and Laying including testing Ductile Iron All socket Tees conforming to IS:9523/2000 having dimension as per table 21 of IS:9523/ 2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining with finishing as per clause 13 of IS:9523/2000.

शेष संशोधन यथावत रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।

19.10.2022
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पृ.क्रमांक 4019 त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2022 नवा रायपुर, दिनांक 19/10/2022

प्रतिलिपि :–

1) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2) मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, नीर भवन, सिविल लाइन्स, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3) प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग/लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5) मुख्य तकनीकी परीक्षक, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/ जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7) अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडल रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/ अंबिकापुर/जगदलपुर/कोण्डागांव एवं (वि./यां.) मंडल रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
8) कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड/परियोजना खंड/(वि./यां.) खंड .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

19.10.2022
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

E:// USOR/2022-23/Amendment-8