

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
तृतीय तल, ब्लॉक-बी-4 इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़  
क्रमांक 136 / स्था.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2022 नवा रायपुर, दिनांक 19/10/2022

**Amendment No. 08/2022-23**

यू.एस.ओ.आर. समिति द्वारा की गई अनुशंसा एवं प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 102 / दिनांक 01.07.2022 द्वारा Amendment No. 07/2022-23 जारी किया गया था, जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-


1. Chapter No. IV – Ductile Iron Pressure Pipes with (Tyton Joints) Valves and Specials (Page no. 10) के सरल क्रमांक 4.21 में Item का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित है:-  
4.21 "Labour only for Laying including testing Ductile Iron Double Socket 11.25° bends conforming to IS:9523/2000 having dimension as per table 18 of IS:9523/2000 in the following nominal diameter /sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining."

2. उपरोक्त उल्लेखित विवरण को निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

**4.21 Providing and Laying including testing Ductile Iron All socket Tees conforming to IS:9523/2000 having dimension as per table 21 of IS:9523/ 2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining with finishing as per clause 13 of IS:9523/2000.**


शेष संशोधन यथावत रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।

  
प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पृ.क्रमांक 4019 त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2022 नवा रायपुर, दिनांक 19/10/2022  
प्रतिलिपि :-

- 1) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 2) मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, नीर भवन, सिविल लाइन्स, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 3) प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग / लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- 4) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 5) मुख्य तकनीकी परीक्षक, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 6) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 7) अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडल रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर / कोण्डागांव एवं (वि. / यां.) मंडल रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 8) कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड / परियोजना खंड / (वि. / यां.) खंड .....  
..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

  
प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर